4. Комплектация.

Изделие	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Заглушка	2 шт.
Шуруп–кольцо	2 шт.

5. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 80 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от +5 ºС до +40 ºС. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2–х часов. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6. Сведения о сертификации.

Сертификация в соответствии с ГОСТ 34699–2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Соответствие ГОСТ 12.4.026–2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»

7. **Гарантийные обязательства.**

Предприятие–изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

ООО «СибАльянс» (3812) 77–06–09
Россия, г.Омск, ул. Октябрьская, д. 123 помещение 1П

ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО–ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ СТ–12/24–Д, СТ–220–Д, СТ–220–РИП–Д СТ–12/24–ОП, СТ–220–ОП, СТ–220–РИП–ОП

ТУ 26.30.50–017–23713518–2025
ЕАЭС KG417/026.RU.02.19780

1. Назначение.
Оповещатель охранно–пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики.

Модификация	СТ–12/24–Д	СТ–220–Д	СТ–220–РИП–Д	СТ–12/24–ОП	СТ–220–ОП	СТ–220–РИП–ОП
Напряжение питания постоянного тока, В	9,5...28	–	–	9,5...28	–	–
Напряжение питания переменного тока, В	–	100...253	100...253	–	100...253	100...253
Номинальный ток потребления, мА	60	–	–	30	–	–
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт	–	1,4	1,2	–	0,7	0,6
Габаритная яркость эвакуационного знака безопасности, кд/кв.м	250	250	250	250	250	250
Габаритные размеры, мм	300x150x51	300x150x51	300x150x51	300x150x51	300x150x51	300x150x51
Масса, кг	0,44	0,44	0,47	0,42	0,42	0,44
Степень защиты оболочки, IP	52	52	52	52	52	52
Диапазон рабочих температур, ºС	–30...+55	–30...+55	–30...+55	–30...+55	–30...+55	–30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %	95	95	95	95	95	95

Цвета оповещателей и отображаемых на них информационных знаков должны быть:
- зеленый на белом фоне или белый на зеленом фоне – для оповещателей, предназначенных для информирования о путях эвакуации;
- красный на белом фоне или белый на красном фоне для тревожных режимов.

3. Подготовка к работе.
При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.